



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 23 lipca 2014 r.

BRM.0003.76.2014


**Pan Marcin Etienne
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach**

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 10 lipca 2014 r. informuję, iż w ramach przeglądu gwarancyjnego dokonano odkrywki fundamentów i zlecono wykonanie nowej izolacji zapobiegającej przedostawaniu się wody opadowej do budynku.


Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ




BRN.0003.76.2014

Marcin Etienne
Radny Gminy Łomianki



BRM

Łomianki, 10 lipca 2014 r.



Burmistrz Łomianek
Pan Tomasz Dąbrowski
w miejscu

Interpelacja w sprawie podtopień w SP w Dziekanowie Leśnym

W związku z licznymi sygnałami docierającymi od zaniepokojonych rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w sprawie dwukrotnego zalania oddanego niedawno świeżo wybudowanego skrzydła szkoły, proszę o obszerną informację na temat zaistniałych incydentów.

Sytuacja jest o tyle poważna, że z powodu dwukrotnego zalania tych samych miejsc, na ścianach pojawiła się już pleśń i grzyb (zdjęcia do wglądu na www.dziekanowbajkowy.pl). Wykwity, zdaniem rodziców stanowią realne zagrożenie dla zdrowia przebywających w budynku osób.

Proszę o pilną ocenę sytuacji, oraz wskazanie podjętych przez Pana działań. Pana wyjaśnienia będą stanowiły podstawę odpowiedzi udzielonej rodzicom, którzy zgłosili się do mnie w tej sprawie.



Marcin Etienne