

Urząd Miejski w Łomiankach

<https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/349,Temperatura-wody-na-plywalni-ICDS.html>
19.05.2024, 18:01

Temperatura wody na pływalni ICDS

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi temperatury wody na pływalni, dyrekcja ICDS informuje...

Informacja dotycząca temperatury wody na pływalni ICDS



Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
ul. Słazica 2, 05-092 Łomianki
tel. (0-22) 751 78 34, 751 04 74 fax. (0-22) 751 78 34
www.icds.pl e-mail: icds@icds.pl
NIP. 118 17 12 732

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE W ŁOMIANKACH

Łomianki dn. 09 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca temperatury wody na Pływalni w ICDS

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi temperatury wody basenowej, uprzejmie informujemy naszych klientów, że temperatury panujące na naszym obiekcie są zgodne z obowiązującymi przepisami. Zarówno polskimi jak i FINA (Międzynarodowa Federacja Pływacka). Zlecają one następujące wartości temperatur wody w niockach basenowych na pływalniach:

- 24 – 26 °C - dla osób dorosłych intensywnie trenujących
- 26 ± 1 °C - baseny sportowe
- 26 - 28 °C - dla osób dorosłych korzystających z kąpieli rekreacyjnej
- 28 - 30 °C - dla dzieci i osób w podeszłym wieku
- 32 - 34 °C - dla małych dzieci i inwalidów

Temperatura powietrza w hali z niocką basenową powinna o 2 °C wyższa niż wody, jednak nie powinna przekraczać 34 °C.

W naszej pływalni utrzymujemy następujące temperatury:

- 28 °C - basen rekreacyjno sportowy
- 33 °C - basen rekreacyjny(brodzik) oraz zjeżdżalnia .
- 30 °C - temperatura w hali basenowej

Jak widać z powyższego zestawienia, temperatury na naszej pływalni znajdują się w strefie maksymalnych wartości zalecanych przez normy. Oczywiście można podnieść temperaturę wody w basenach oraz powietrza na hali basenowej, jednak konsekwencją tego byłby znaczący koszt zużywanej energii, co miałoby bezpośrednie przełożenie na zwiększenie opłat za korzystanie z basenu, a tego chcielibyśmy uniknąć.

Z-ca dyr. d/s techniczno-eksploatacyjnych
Jerzy Warchol